



Protection contre la grêle AEAI n° 30927

Demandeur

Saint-Gobain Weber AG
Industriestrasse 10
8604 Volketswil
Schweiz

Fabricant

Saint-Gobain Weber AG
8604 Volketswil
Schweiz

Groupe

134 - Façade - Crépi sur isolation périphérique

Produit

Marmoran MW-ECO 034

Description

Peinture silicone extérieur Marmoran (blanche), double couche.
Enduit de finition (enduit supérieur) crépi ribé plein ext. Carrara A 210, granulométrie 1.5 mm, e = 2.0 mm (surface et arête). Étalée.
Fond Marmoran G111.
Enduit de base (enduit inférieur): masse d'enrobage silicone KK52 et armature KA61, e = 6.0 mm (surface) à 6.5 mm (arête).
Épaisseur totale de l'enduit mesurée (enduit de base et de finition) = 8.0 mm (surface) à 8.5 mm (arête).
Isolation en laine minérale MW-Eco 034.
Chevilles à visser STR-H enfoncées avec rosaces complémentaires.
L'élément d'essai a été testé avec protection des arêtes sur tout le pourtour (Marmoran Iso-Gewebekantenschutz Typ C).

Documentation

Egli Engineering AG: Rapport d'essais 'MW-Eco 034 KK52' (30. August 2019)

Conditions d'examen

AEAI 08 Crépi sur isolation extérieure version 1.04 du 1. 6. 2014, version 1.04

**Classification
Evaluation**

Résistance à la grêle aspect RG 4
Résistance à la grêle fonctionnalité RG 4

Remarques**Durée de validité**

31.12.2024

Date d'édition

22.11.2019

Remplace l'attestation du -

Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie

Martin Jordi

Eveline Augsburg

Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	RG --	Mécanique	RG --
Protection de lumière	RG --	Étanchéité	RG 4