



## VKF Hagelschutz Nr. 30929

**Inhaber /-in**

Saint-Gobain Weber AG  
Industriestrasse 10  
8604 Volketswil  
Schweiz

**Hersteller /-in**

Saint-Gobain Weber AG  
8604 Volketswil  
Schweiz

**Gruppe** 134 - Fassade - Putz auf Aussenwärmedämmung

**Produkt** Marmoran PirTop 023

**Beschreibung**

Marmoran Silikonfarbe Aussen (weiss), zweifacher Anstrich.  
Deckputz (Oberputz) Carrara Vollabrieb Aussen A 210, Körnung 1.5 mm, d = 2.0 mm (Fläche und Kante). Flach abgezogen.  
Marmoran Grund G111.  
Grundputz (Unterputz): KK52 Silicon Einbettmasse und KA61 Gewebe , d = 6.0 mm (Fläche) bis 7.0 mm (Kante).  
Gesamtputzstärke gemessen (Deck- und Grundputz) = 8.0 mm (Fläche) bis 9.0 mm (Kante).  
Dämmung Marmoran PirTop 023, auf Untergrund aufgeklebt.  
Der Probekörper wurde mit umlaufendem Gewebeeckwinkel (Marmoran Iso-Gewebekantenschutz Typ C) geprüft.

**Unterlagen**

Egli Engineering AG: Prüfbericht 'PIR Top KK52' (26. August 2019)

**Prüfbestimmungen**

08 VKF Putz auf Aussendämmung vom 1. 6. 2014, Version 1.04

**Klassifikation**

Hagelwiderstand Aussehen HW 4

**Beurteilung**

Hagelwiderstand Funktionalität HW 4

**Bemerkungen****Gültigkeitsdauer**

31.12.2024

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

**Ausstellungsdatum**

22.11.2019

**Ersetzt Dokument vom**

-

Martin Jordi

Eveline Augsburg

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 4

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch