



VKF Hagelschutz Nr. 30930

Inhaber /-in

Saint-Gobain Weber AG
Industriestrasse 10
8604 Volketswil
Schweiz

Hersteller /-in

Saint-Gobain Weber AG
8604 Volketswil
Schweiz

Gruppe 134 - Fassade - Putz auf Aussenwärmedämmung

Produkt Marmoran MW-1

Beschreibung

Marmoran Silikonfarbe Aussen (weiss), zweifacher Anstrich.
Deckputz (Oberputz) Carrara Vollabrieb Aussen A 210, Körnung 1.5 mm, d = 2.0 mm (Fläche und Kante). Flach abgezogen.
Marmoran Grund G111.
Grundputz (Unterputz): KK52 Silicon Einbettmasse und KA61 Gewebe , d = 6.0 mm (Fläche und Kante).
Gesamtputzstärke gemessen (Deck- und Grundputz) = 8.0 mm (Fläche und Kante).
Mineralwolldämmung 034.
Schraubdübel STR-H mit Zusatzteller versenkt.
Der Probekörper wurde mit umlaufendem Gewebeeckwinkel (Marmoran Iso-Gewebekantenschutz Typ C) geprüft.

Unterlagen

Egli Engineering AG: Prüfbericht 'MW-1 034 KK52' (26. August 2019)

Prüfbestimmungen

08 VKF Putz auf Aussendämmung vom 1. 6. 2014, Version 1.04

Klassifikation

Hagelwiderstand Aussehen HW 5

Beurteilung

Hagelwiderstand Funktionalität HW 5

Bemerkungen**Gültigkeitsdauer**

31.12.2024

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Ausstellungsdatum

22.11.2019

Ersetzt Dokument vom

-

Martin Jordi

Eveline Augsburger

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 5

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch