



Protection contre la grêle AEAI n° 30944

Demandeur
CRC-SNG SA
Chemin des Artisans 1
1630 Bulle
Schweiz

Fabricant
CRC-SNG SA
1630 Bulle
Schweiz

Groupe 146 - Façade – Volets

Produit Type 8B

Description Volet battant formé de profilés en aluminium extrudé, profilé du cadre 80 mm * 33 mm * 1.9 mm. Lamelles fixées de manière permanente, fermées sur le côté, profilé des lamelles 50 mm * 8 mm * 2.5 mm. Revêtement en poudre selon le standard Qualicoat®. La reconnaissance est valable pour toutes les couleurs disponibles et pour les degrés de brillance satiné et mat.

Documentation Egli Engineering AG: Rapport d'essais 'Type 8B' (29. Oktober 2019)

Conditions d'examen AEAI 15 « Volets de fenêtres et de portes » du 01.06.2014, version 1.03

Classification Résistance à la grêle aspect RG 2
Evaluation Résistance à la grêle fonctionnalité RG 4

Remarques

Durée de validité 31.12.2024
Date d'édition 12.12.2019
Remplace l'attestation du -

Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie

Martin Jordi

Eveline Augsburg

Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	RG --	Mécanique	RG 5
Protection de lumière	RG 4	Étanchéité	RG --