



VKF Hagelschutz Nr. 30946

Inhaber /-in

Saint-Gobain Weber AG
Industriestrasse 10
8604 Volketswil
Schweiz

Hersteller /-in

Saint-Gobain Weber AG
8604 Volketswil
Schweiz

Gruppe 134 - Fassade - Putz auf Aussenwärmedämmung

Produkt Marmoran MW1

Beschreibung

Marmoran Silikonfarbe Aussen (weiss), zweifacher Anstrich.
Deckputz (Oberputz) Carrara Vollabrieb Aussen A 210, Körnung 1.5 mm, d = 2.0 mm (Fläche und Kante). Flach abgezogen.
Marmoran Grund G111.
Grundputz (Unterputz): KK71 Silicon Einbettmasse und KA61 Gewebe , d = 7.5 mm (Fläche) und d = 8.0 mm (Kante).
Gesamtputzstärke gemessen (Deck- und Grundputz) d = 9.5 mm (Fläche) und d = 10.0 (Kante).
Mineralwolldämmung 034.
Schraubdübel STR-H mit Zusatzteller versenkt.
Der Probekörper wurde mit umlaufendem Gewebeeckwinkel (Marmoran Iso-Gewebekantenschutz Typ C) geprüft.

Unterlagen

Egli Engineering AG: Prüfbericht '373.3' (20. November 2012), Gutachterliche Stellungnahme 'MW 1 034 KK71' (26. August 2019)

Prüfbestimmungen 08 VKF Putz auf Aussendämmung vom 1. 6. 2014, Version 1.04

Klassifikation Hagelwiderstand Aussehen HW 3
Beurteilung Hagelwiderstand Funktionalität HW 3

Bemerkungen

Gültigkeitsdauer 31.12.2024
Ausstellungsdatum 12.12.2019
Ersetzt Dokument vom -

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Martin Jordi

Eveline Augsburger

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 3

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch