



## VKF Hagelschutz Nr. 30947

**Inhaber /-in**

Saint-Gobain Weber AG  
Industriestrasse 10  
8604 Volketswil  
Schweiz

**Hersteller /-in**

Saint-Gobain Weber AG  
8604 Volketswil  
Schweiz

**Gruppe** 134 - Fassade - Putz auf Aussenwärmedämmung

**Produkt** Marmoran Marmopor Plus

**Beschreibung**

Marmoran Silikonfarbe Aussen (weiss), zweifacher Anstrich.  
Deckputz (Oberputz) Carrara Vollabrieb Aussen A 210, Körnung 1.5 mm, d = 2.0 mm (Fläche und Kante).  
Marmoran Grund G111.  
Grundputz (Unterputz): KK52 Silicon Einbettmasse und KA61 Gewebe, d = 6.0 mm (Fläche) bis d = 6.5 mm (Kante).  
Gesamtputzstärke gemessen (Deck- und Grundputz) = 8.0 mm (Fläche) bis d = 8.5 mm (Kante).  
EPS Swisspor mono 031, 100 mm.  
Der Probekörper wurde mit umlaufendem Gewebeeckwinkel geprüft (Marmoran Iso-Gewebekantenschutz Typ C).

**Unterlagen**

Egli Engineering AG: Prüfbericht '373.2' (20. November 2012), Gutachterliche Stellungnahme 'Marmopor Plus 031 KK52' (26. August 2019)

**Prüfbestimmungen** 08 VKF Putz auf Aussendämmung vom 1. 6. 2014, Version 1.04

**Klassifikation** Hagelwiderstand Aussehen HW 4  
**Beurteilung** Hagelwiderstand Funktionalität HW 4

**Bemerkungen**

**Gültigkeitsdauer** 31.12.2024  
**Ausstellungsdatum** 12.12.2019  
**Ersetzt Dokument vom** -

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Martin Jordi

Eveline Augsburg

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 4

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch