



VKF Hagelschutz Nr. 31033

Inhaber /-in
Ernst Weber AG
Schellerstrasse 20
8620 Wetzikon
Schweiz

Hersteller /-in
Ernst Weber AG
8620 Wetzikon
Schweiz

Gruppe 146 - Fassade - Fensterladen

Produkt M50, V80, W80

Beschreibung Fensterladen aus Aluminiumprofil.
Rahmenprofil 50 mm * 30 mm * 1.7 mm (M50) oder 80 mm * 25 mm * 1.6 mm mit innerer Rippe (V80) oder 80 mm * 20 mm * 1.6 mm mit innerer Rippe (W80).
Permanent fixierte Aluminuimblechfüllung Stärke 3 mm.
Oberfläche pulverbeschichtet matt.
Die Anerkennung gilt für alle erhältlichen Farben mit dem Glanzgrad matt.

Unterlagen FPC Flüeler Polymer Consulting: Prüfbericht 'FPC 321-14-3' (30. Juni 2014),
Gutachterliche Stellungnahme '503-20/1' (29. Januar 2020)

Prüfbestimmungen 15 VKF Fenster- und Türladen vom 1. 6. 2014, Version 1.03

Klassifikation Hagelwiderstand Aussehen HW 3
Beurteilung Hagelwiderstand Funktionalität HW 5

Bemerkungen

Gültigkeitsdauer 31.12.2025
Ausstellungsdatum 02.03.2020
Ersetzt Dokument vom -

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Martin Jordi

Eveline Augsburg

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW 5
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW --

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch