



VKF Hagelschutz Nr. 31088

Inhaber /-in
alwitra GmbH
Am Forst 1
54296 Trier
Germany

Hersteller /-in
alwitra GmbH
54296 Trier
Germany

Gruppe 107 - Dach - Dichtungsbahnen (Materialprüfung)

Produkt EVALON VGSK

Beschreibung Thermoplastische Kunststoffdachbahn aus Ethylen-Vinylacetat-Copolymer (EVA) mit homogener Dichtschicht und unterseitiger Kaschierung aus Polyestervlies/Glasvlies und Selbstklebeschicht.
Dicke = 1.5 mm.
Hagelwiderstand gilt für starre und flexible Unterlage.
Der Hagelwiderstand wurde am störungsfreien Material nach EN 13583 an der Oberseite (hellgrau) nachgewiesen.
Es wurde nur die Dichtungsbahn ohne Naht und Befestigungen geprüft (keine Systemprüfung).

Unterlagen SKZ - Testing GmbH: Prüfbericht '204917/19-II' (27. Februar 2020)

Prüfbestimmungen A VKF-Beschluss Dichtungsbahnen Version 1.03 vom 1.1.2020 (EN 13583)

Klassifikation Hagelwiderstand Aussehen HW 3*
Beurteilung Hagelwiderstand Funktionalität HW 3*

Bemerkungen * Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern

Gültigkeitsdauer 31.12.2025

Ausstellungsdatum 25.03.2020

Ersetzt Dokument vom -

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Martin Jordi

Eveline Augsburg

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --	Wasserdichtheit auf starrer Unterlage	HW 3*
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW --	Wasserdichtheit auf flexibler Unterlage	HW 3*

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch