



Protection contre la grêle AEAI n° 31173

Demandeur

Bosch Thermotechnik GmbH
Junkersstraße 20
73249 Wernau
Germany

Fabricant

Bosch Solarthermie GmbH
48493 Wettringen
Germany

Groupe 122 - Toiture - Capteurs solaires

Produit FKC-2S; FKC-2w

Description

Capteur thermique pour utilisations horizontales et verticales.
Couverture en verre de sécurité (ESG), épaisseur = 3,2 mm.
Certification Solar Keymark n° 011-7S1587 F.
La reconnaissance de la résistance à la grêle concerne uniquement la partie solaire,
mais pas l'éventuelle couverture des bords ni le support.

Documentation

TÜV Rheinland Energie und Umwelt GmbH: Rapport d'essais '21216476' (31. Mai 2011), Rapport d'essais '21218052' (5. Mai 2011); -: Bestätigung Hersteller '2020323' (23. März 2020)

Conditions d'examen Décision AEAI B « Eléments solaires » version 1.04 du 01.11.2016

Classification Evaluation Résistance à la grêle fonctionnalité RG 3

Remarques

Durée de validité 31.12.2025

Date d'édition 02.04.2020

Remplace l'attestation du -

Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie

Martin Jordi

Eveline Augsburg

Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	RG --	Mécanique	RG --
Protection de lumière	RG --	Étanchéité	RG --