



## Protection contre la grêle AEAI n° 31302

**Demandeur**

STI Solar-Technologie-International GmbH  
Seiferitzer Allee 14 D  
08393 Meerane  
Germany

**Fabricant**

-

**Groupe** 122 - Toiture - Capteurs solaires

**Produit** FKF

**Description**

Capteur thermique.

Couverture en verre de sécurité (ESG), épaisseur = 3,2 mm.

Certification Solar Keymark n° 011-7S1913 F, 011-7S1914 F, 011-7S1915 F.

La reconnaissance de la résistance à la grêle concerne uniquement la partie solaire, mais pas l'éventuelle couverture des bords ni le support.

**Documentation** -: Confirmation du fabricant '20200525' (25. Mai 2020)

**Conditions d'examen** Décision AEAI B « Eléments solaires » version 1.04 du 01.11.2016

**Classification Evaluation** Résistance à la grêle fonctionnalité RG 3

**Remarques**

**Durée de validité** 31.12.2025

**Date d'édition** 05.06.2020

**Remplace l'attestation du** -

Association des établissements cantonaux  
d'assurance incendie

Martin Jordi

Eveline Augsburg

Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité RG -- Mécanique RG --

Protection de lumière RG -- Étanchéité RG --