



VKF Hagelschutz Nr. 31368

Inhaber /-in

Capatect/Synthesa Chemie GmbH
Dirnbergstrasse 29-31
4320 Perg
Austria

Hersteller /-in

Capatect/Synthesa Chemie GmbH
4320 Perg
Austria

Gruppe

134 - Fassade - Putz auf Aussenwärmedämmung

Produkt

Capatect Minera Carbon Solid für Capatect Wärmedämm-Verbundsystem auf EPS-F Dalmatiner Premium 031

Beschreibung

Deckputz (Oberputz): CT-Strukturputz 20 Chnr. 11308481, Körnung 2 mm, d = 2.0 mm (Fläche und Kante).

Grundputz (Unterputz) und Gewebe: Capatect Minera Carbon Solid, 3 mm MSD Chnr. 21/01/19 0816927 mit vollflächigem CT-Textilglasgitter Standard (145/m², Maschenweite 4x4 mm), d = 3.5 mm (Fläche) bis 4.5 mm (Kante). Capatect Putzgrund Chnr. 15728453.

Gesamtputzstärke gemessen (Deck- und Grundputz) = 5.5 mm (Fläche) bis 6.5 mm (Kante).

Dämmstoff: EPS-F Dalmatiner Premium 031, d = 100 mm. Verdübelung flächenbündig und in versenkter Form mit folgenden Schraubdübel mit Rondelle. Der Probekörper wurde mit umlaufendem Gewebeeckwinkel (Capatect Kantenschutz mit Gewebe Carbon) geprüft.

Unterlagen

IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.: Prüfbericht '318062703-1' (27. Mai 2019)

VKF Prüfbestimmungen

08 VKF Putz auf Aussendämmung vom 1. 6. 2014, Version 1.04

Klassifikation

Hagelwiderstand Aussehen HW 3*

Beurteilung

Hagelwiderstand Funktionalität HW 3*

Bemerkungen

* Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern

Gültigkeitsdauer

31.12.2025

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Ausstellungsdatum

20.08.2020

Ersetzt Dokument vom

-

Martin Jordi

Eveline Augsburg

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 3*