



VKF Hagelschutz Nr. 31370

Inhaber /-in

Capatect/Synthesa Chemie GmbH
Dirnbergstrasse 29-31
4320 Perg
Austria

Hersteller /-in

Capatect/Synthesa Chemie GmbH
4320 Perg
Austria

Gruppe 134 - Fassade - Putz auf Aussenwärmedämmung

Produkt Öko-Line

Beschreibung

Wärmedämm-Verbundsystem
- Hanffaserdämmplatte 100 mm, ca. 100 kg/m³.
- Grundputz (Unterputz) - Capatect Minera Carbon Extra 5 mm.
- Capatect Glasgewebe (Bewehrung).
- Capatect Kantenschutz mit Gewebe.
- Capatect Putzgrund.
- Deckputz Capatect CarboPor-Easy (Silikatputz), Strukturputz Körnung 2 mm.
- Gesamtstärke Putzaufbau 7 bis 11 mm.

Unterlagen

IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.:
Prüfbericht '134_1004_001' (22. August 2013), Gutachterliche Stellungnahme
'318062703-3' (11. Juni 2019)

VKF Prüfbestimmungen 08 VKF Putz auf Aussendämmung vom 1. 6. 2014, Version 1.04

Klassifikation Hagelwiderstand Aussehen HW 4
Beurteilung Hagelwiderstand Funktionalität HW 4

Bemerkungen

Gültigkeitsdauer 31.12.2025
Ausstellungsdatum 20.08.2020
Ersetzt Dokument vom -

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Martin Jordi

Eveline Augsburg

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 4

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch