



Protection contre la grêle AEAI n° 31455

Demandeur

Jacobi Tonwerke GmbH
Osteroder Strasse 2
37434 Bilshausen
Germany

Fabricant

Jacobi Tonwerke GmbH
37434 Bilshausen
Germany

Groupe

118 - Toiture - Tuiles

Produit

Tuile creuse à emboîtement Z5 "variwell" / Tuile creuse à emboîtement Z5 avec coupe droite

Description

Tuile en terre cuite pour pose par chevauchement.
Dimensions : 276 mm x 450 mm. Longueur de couverture: 338 à 358 mm. Largeur de couverture: 217 mm.
L'essai a été réalisé avec et sans crochets tempête.
Couleur et surface : rouge naturel, engobée, engobée noble.
La reconnaissance est valable pour toute couleur appliquée sur le corps rouge naturel.
Fabrique : Bilshausen.

Documentation

IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.:
Rapport d'essais '320020510-1' (14. September 2020)

Conditions d'essais AEAI 01 Tuiles et tuiles en béton, version 1.04 du 01.10.2015

**Classification
Evaluation**

Résistance à la grêle aspect RG 4
Résistance à la grêle fonctionnalité RG 4

Remarques**Durée de validité**

31.12.2025

Date d'édition

02.12.2020

Remplace l'attestation du -

Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie

Martin Jordi

Eveline Augsburg

Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	RG --	Mécanique	RG --
Protection de lumière	RG --	Étanchéité	RG 4