



## VKF Hagelschutz Nr. 31486

**Inhaber /-in**  
VELUX Schweiz AG  
Bahnhofstrasse 40  
4663 Aarburg  
Schweiz

**Hersteller /-in**  
VELUX Group  
2970 Hørsholm  
Denmark

**Gruppe** 114 - Dach - Lichtkuppeln

**Produkt** ISD 0-10 (Gruppe I)

**Beschreibung** Lichtkuppel bestehend aus innenliegendem (geschütztem) Fenster mit Aufsatzkranz, geschützt mit einer aussenliegenden, gebogenen Haube aus Polycarbonat (PC). Äussere Haube einschalig, klar, glänzend, Stärke = 3 mm. Geprüft auf Aufsatzkranz aus Polyvinylchlorid (PVC). Verbindung Haube mit Aufsatzkranz mittels 12 Bajonettverschlüssen. Die Anerkennung gilt für alle Grössen < 1.5 m<sup>2</sup>.

**Unterlagen** Egli Engineering AG: Prüfbericht '1014 [PK01]' (23. Dezember 2020)

**VKF Prüfbestimmungen** 10 Lichtkuppeln, Version 1.04 vom 01.06.2014

**Klassifikation** Hagelwiderstand Aussehen HW 5\*  
**Beurteilung** Hagelwiderstand Funktionalität HW 5\*

**Bemerkungen** \* Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern

**Gültigkeitsdauer** 31.12.2025  
**Ausstellungsdatum** 23.12.2020  
**Ersetzt Dokument vom** -

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Martin Jordi

Eveline Augsburg

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW 5*	Mechanik	HW 5*
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 5*

**Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen VKF**

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch