



VKF Hagelschutz Nr. 31487

Inhaber /-in
VELUX Schweiz AG
Bahnhofstrasse 40
4663 Aarburg
Schweiz

Hersteller /-in
VELUX Group
2970 Hørsholm
Denmark

Gruppe 117 - Dach - Verglasung
Produkt VELUX Isolierverglasung -66 / -86

Beschreibung Glasausführung von aussen nach innen:
Verbundsicherheitsglas 3 mm + 3 mm (Stärke gesamt = 6 mm) / Glasabstandhalter 13,0 mm / Flachglas gehärtet Stärke 3 mm / Glasabstandhalter 13,0 mm / Flachglas gehärtet Stärke 4 mm.
Die Verglasung ist lose gelagert (keine Einspannung).
Die Anerkennung gilt für Verglasungen mit einer maximalen Grösse von 1'600 mm * 942 mm.

Unterlagen Egli Engineering AG: Prüfbericht '1014 [PK06]' (30. Oktober 2020)

VKF Prüfbestimmungen 04 Flachverglasung, Version 1.03 vom 01.06.2014

Klassifikation Hagelwiderstand Aussehen HW 5
Beurteilung Hagelwiderstand Funktionalität HW 5

Bemerkungen

Gültigkeitsdauer 31.12.2025
Ausstellungsdatum 09.12.2020
Ersetzt Dokument vom -

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Martin Jordi

Eveline Augsburg

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 5

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch