



## VKF Hagelschutz Nr. 31488

**Inhaber /-in**  
VELUX Schweiz AG  
Bahnhofstrasse 40  
4663 Aarburg  
Schweiz

**Hersteller /-in**  
VELUX Group  
2970 Hørsholm  
Denmark

**Gruppe** 117 - Dach - Verglasung  
**Produkt** VELUX Isolierverglasung -67

**Beschreibung** Glasausführung von aussen nach innen:  
Verbundsicherheitsglas 3 mm + 3 mm (Stärke = 6 mm) / Glasabstandhalter 12,0 mm  
/ Flachglas gehärtet Stärke 3 mm / Glasabstandhalter 12,0 mm / Flachglas gehärtet  
Stärke 4 mm.  
Die Verglasung ist lose gelagert (keine Einspannung).  
Die Anerkennung gilt für Verglasungen mit einer maximalen Grösse von 1'600 mm \*  
942 mm.

**Unterlagen** Egli Engineering AG: Prüfbericht '1014 [04]' (30. Oktober 2020)

**VKF Prüfbestimmungen** 04 Flachverglasung, Version 1.03 vom 01.06.2014

**Klassifikation** Hagelwiderstand Aussehen HW 5  
**Beurteilung** Hagelwiderstand Funktionalität HW 5

### Bemerkungen

**Gültigkeitsdauer** 31.12.2025  
**Ausstellungsdatum** 09.12.2020  
**Ersetzt Dokument vom** -

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Martin Jordi

Eveline Augsburg

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:  
Lichtdurchlässigkeit HW -- Mechanik HW --  
Lichtabschirmung HW -- Wasserdichtheit HW 5