



VKF Hagelschutz Nr. 31489

Inhaber /-in
VELUX Schweiz AG
Bahnhofstrasse 40
4663 Aarburg
Schweiz

Hersteller /-in
VELUX Group
2970 Hørsholm
Denmark

Gruppe 114 - Dach - Lichtkuppeln

Produkt IS- 1093 (Gruppe I)

Beschreibung Lichtkuppel bestehend aus innenliegendem (geschütztem) Fenster mit Aufsatzkranz, geschützt mit einer aussenliegenden, gebogenen Haube aus Einscheibensicherheitsglas (ESG) mit Aluminiumrahmen. Äussere Haube einschalig, klar, glänzend, Stärke = 5 mm. Geprüft auf Aufsatzkranz aus Polyvinylchlorid (PVC). Verbindung Haube mit Aufsatzkranz mittels versenkter Verschraubung. Die Anerkennung gilt für alle Grössen < 1.5 m².

Unterlagen Egli Engineering AG: Prüfbericht '1014 [PK03]' (10. Dezember 2020)

VKF Prüfbestimmungen 10 Lichtkuppeln, Version 1.04 vom 01.06.2014

Klassifikation Hagelwiderstand Aussehen HW 5
Beurteilung Hagelwiderstand Funktionalität HW 5

Bemerkungen

Gültigkeitsdauer 31.12.2025
Ausstellungsdatum 23.12.2020
Ersetzt Dokument vom -

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Martin Jordi

Eveline Augsburgger

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW 5
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 5

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch