



## VKF Hagelschutz Nr. 31508

**Inhaber /-in**  
Greutol AG  
Libernstrasse 28  
8112 Otelfingen  
Schweiz

**Hersteller /-in**  
Greutol AG  
8112 Otelfingen  
Schweiz

**Gruppe** 134 - Fassade - Putz auf Aussenwärmedämmung

**Produkt** Greutol GreoTherm System K, Multiflexspachtel 588, 2-lagig

**Beschreibung**  
Anstrich: GreoColor OptiTop weiss, zweifacher Anstrich.  
Deckputz (Oberputz): Silikonharzdeckputz 361 aussen Vollabrieb, Körnung 2.0 mm, d = 2.0 mm.  
Grundputz (Unterputz) und Armierung 1. Lage: Greutol Multiflexspachtel 588 mit Greutol Armierungsgewebe 7x7 mm.  
Grundputz (Unterputz) und Armierung 2. Lage: Greutol Multiflexspachtel 588 mit Greutol Armierungsgewebe 7x7 mm.  
Stärke Grundputz (Unterputz) beide Lagen: d = 4.0 mm (Fläche) bis d = 4.4 mm (Kante).  
Gesamtputzstärke gemessen (Deck- und Grundputz) = 6.0 mm bis d = 6.4 mm.  
Dämmstoff: Greutol EPS 0.031, 120 mm, Dämmplatte geklebt, ohne mechanische Befestigung. Der Probekörper wurde mit einem Gewebewinkel PVC geprüft.

**Unterlagen** Institut für Solartechnik SPF: Prüfbericht 'H327' (30. November 2020)

**VKF Prüfbestimmungen** 08 Putz auf Aussendämmung, Version 1.05 vom 01.09.2020

**Klassifikation** Hagelwiderstand Aussehen HW 5\*  
**Beurteilung** Hagelwiderstand Funktionalität HW 5\*

**Bemerkungen** \* Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern

**Gültigkeitsdauer** 31.12.2025  
**Ausstellungsdatum** 23.12.2020  
**Ersetzt Dokument vom** -

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Martin Jordi

Eveline Augsburg

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 5*

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch