



## VKF Hagelschutz Nr. 31510

**Inhaber /-in**  
Greutol AG  
Libernstrasse 28  
8112 Otelfingen  
Schweiz

**Hersteller /-in**  
Greutol AG  
8112 Otelfingen  
Schweiz

**Gruppe** 134 - Fassade - Putz auf Aussenwärmedämmung

**Produkt** Greutol GreoTherm System M, Combi-Putz 488

**Beschreibung**  
Anstrich: GreoColor OptiTop weiss, zweifacher Anstrich.  
Deckputz (Oberputz): Silikonharzdeckputz 361 aussen Vollabrieb, Körnung 2.0 mm, d = 2.0 mm.  
Grundierung/Voranstrich: GreoPrime Voranstrich Uni.  
Armierung: Greutol Armierungsgewebe 7x7 mm.  
Grundputz (Unterputz): Greutol Combi-Putz 488, d = 4.3 mm (Fläche) bis d = 4.8 mm (Kante).  
Gesamtputzstärke gemessen (Deck- und Grundputz) = 6.3 mm (Fläche) bis d = 6.8 mm (Kante).  
Dämmstoff: Greutol Steinwolleplatte, 120 mm, Dämmplatte geklebt, ohne mechanische Befestigung.  
Der Probekörper wurde mit einem Panzerprofilwinkel geprüft.

**Unterlagen** Institut für Solartechnik SPF: Prüfbericht 'H323' (30. November 2020)

**VKF Prüfbestimmungen** 08 Putz auf Aussendämmung, Version 1.05 vom 01.09.2020

**Klassifikation** Hagelwiderstand Aussehen HW 3\*  
**Beurteilung** Hagelwiderstand Funktionalität HW 3\*

**Bemerkungen** \* Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern

**Gültigkeitsdauer** 31.12.2025  
**Ausstellungsdatum** 23.12.2020  
**Ersetzt Dokument vom** -

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Martin Jordi

Eveline Augsburg

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 3*

**Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen VKF**

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch