



Protection contre la grêle AEAI n° 31517

Demandeur

Jacobi Tonwerke GmbH
Osteroder Strasse 2
37434 Bilshausen
Germany

Fabricant

Jacobi Tonwerke GmbH
37434 Bilshausen
Germany

Groupe 118 - Toiture - Tuiles

Produit Trendziegel J160

Description

Tuile en terre cuite pour pose par chevauchement.

Dimensions : 290 x 444 mm, longueur de couverture : 348 mm, largeur de couverture : 232 mm.

L'essai a été réalisé avec et sans crochets de fixation pour tuile.

Couleur et surface : engobée ou engobe noble.

La reconnaissance s'applique pour toutes les couleurs sur les tuiles rouge naturel.

Usine du fabricant : Bilshausen.

Documentation

IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.:
Rapport d'essais '320020510-4' (24. November 2020)

Conditions d'essais AEAI 01 Tuiles et tuiles en béton, version 1.04 du 01.10.2015

Classification

Résistance à la grêle aspect RG 4

Evaluation

Résistance à la grêle fonctionnalité RG 4

Remarques

Durée de validité 31.12.2026

Date d'édition 23.01.2021

Remplace l'attestation du -

Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie

Martin Jordi

Eveline Augsburgger

Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité RG -- Mécanique RG --

Protection de lumière RG -- Étanchéité RG 4