



VKF Hagelschutz Nr. 31518

Inhaber /-in

KDW Klinkerdachziegelwerk GmbH & Co.
Ziegeleiweg 1b
49170 Natrup-Hagen
Germany

Hersteller /-in

KDW Klinkerdachziegelwerk GmbH & Co.
49170 Natrup-Hagen
Germany

Gruppe 118 - Dach - Ziegel
Produkt Flachdachziegel Modena 11

Beschreibung Tondachziegel für überlappende Verlegung.
Größe: ca. 440 x 286 mm, Decklänge: 340 - 365 mm, Deckbreite: 234 - 239 mm.
Die Prüfung wurde mit und ohne Sturmklammern durchgeführt.
Farbe und Oberfläche: Gilt für alle Farben auf naturroten Dachziegeln.
Herstellwerk: Natrup-Hagen

Unterlagen IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.:
Prüfbericht '320061801-1' (22. September 2020)

VKF Prüfbestimmungen 01 Ziegel und Betondachsteine, Version 1.04 vom 01.10.2015

Klassifikation Hagelwiderstand Aussehen HW 4
Beurteilung Hagelwiderstand Funktionalität HW 4

Bemerkungen

Gültigkeitsdauer 31.12.2026
Ausstellungsdatum 23.01.2021
Ersetzt Dokument vom -

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen


Martin Jordi


Eveline Augsburg

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:
Lichtdurchlässigkeit HW -- Mechanik HW --
Lichtabschirmung HW -- Wasserdichtheit HW 4