



## Protection contre la grêle AEAI n° 31519

**Demandeur**  
E. Pfister & Cie AG  
Brüelstrasse 4  
8157 Dielsdorf  
Schweiz

**Fabricant**  
E. Pfister & Cie AG  
8157 Dielsdorf  
Schweiz

**Groupe** 128 - Façade - Profilés en tôle

**Produit** wellTEC W-45/150

**Description** Profilé ondulé autoportant en aluminium pour pose verticale.  
Longueur = max. 5500 mm, largeur = 1050 mm, épaisseur = 2 mm.  
Pose par chevauchement sur sous-construction en bois 40 mm \* 60 mm, distance max. 900 mm.  
Surface en aluminium naturel, brillante.  
La présente reconnaissance ne s'applique pas aux éléments de fixation.  
La présente reconnaissance concerne pas l'éventuelle garniture des bords.

**Documentation** p+f Sursee: Rapport d'essais 'H 106-1' (17. August 2020), Rapport d'essais 'H 106-1.1' (15. März 2021)

**Conditions d'essais AEAI** 06 Tôle, version 1.02 du 01.06.2014

**Classification** Résistance à la grêle aspect RG 3  
**Evaluation** Résistance à la grêle fonctionnalité RG 5

### Remarques

**Durée de validité** 31.12.2026  
**Date d'édition** 18.03.2021  
**Remplace l'attestation du** 23.01.2021

Association des établissements cantonaux  
d'assurance incendie

  
Martin Jordi

  
Eveline Augsburg

Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	RG --	Mécanique	RG --
Protection de lumière	RG --	Étanchéité	RG 5