



## VKF Hagelschutz Nr. 31522

**Inhaber /-in**  
Neomat AG  
Industriestrasse 23  
6215 Beromünster  
Schweiz

**Hersteller /-in**  
-

**Gruppe** 113 - Dach - Kunststoffplatten

**Produkt** Thermogreca 3 \* 333 \* 39, 2-Steg Trapezplatte aus Polycarbonat

**Beschreibung** Profilierte Kunststoffplatte (Trapez), Profil 3 \* 333 \* 39 aus Polycarbonat (PC).  
Mittlere Dicke auf der Oberseite = 0.37 mm, Gesamtplattenstärke 2.5 mm.  
Profilabstand 333.3 mm, Profilhöhe 39 mm (Trapez).  
Breite der getesteten Platte = 800 mm, Länge (Profilrichtung) der getesteten Platte = 1'000mm.  
Farbe kristallklar und hochglänzend mit einseitiger Anti-UV Beschichtung.  
Lagerung beidseitig zwischen Dichtungsbändern in Standard Alu-Rahmen (ohne Zwischenaufleger).  
Die Befestigungsmittel/Befestigungspunkte sind nicht Bestandteil dieser Anerkennung.  
Die Platten müssen gemäss Verlegerichtlinie verlegt werden.

**Unterlagen** p+f Sursee: Prüfbericht 'H 104-2' (22. September 2020)

**VKF Prüfbestimmungen** 11 Kunststoffplatten, Version 1.04 vom 01.07.2015

**Klassifikation** Hagelwiderstand Aussehen HW 3\*  
**Beurteilung** Hagelwiderstand Funktionalität HW 3\*

**Bemerkungen** \* Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern

**Gültigkeitsdauer** 31.12.2026  
**Ausstellungsdatum** 23.01.2021  
**Ersetzt Dokument vom** -

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

  
Martin Jordi

  
Eveline Augsburg

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW 3*	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 3*

**Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen VKF**

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch