



VKF Hagelschutz Nr. 31530

Inhaber /-in
Röfix AG
Heberrietstrasse 1
9466 Sennwald
Schweiz

Hersteller /-in
Röfix AG
9466 Sennwald
Schweiz

Gruppe 134 - Fassade - Putz auf Aussenwärmedämmung

Produkt Röfix Polystar Light

Beschreibung Anstrich: Röfix PE 519 PREMIUM SISI weiss, zweifacher Anstrich.
Deckputz (Oberputz): Röfix SiSi Putz Vital Vollabrieb, Körnung 2.0 mm, d = 2.0 mm.
Grundierung/Voranstrich: Röfix Putzgrund Premium.
Armierung: Armierungsgewebe 7x7 mm.
Grundputz (Unterputz): RÖFIX Poly LIGHT, d = 4.9 mm (Fläche) bis d = 4.8 mm (Kante).
Gesamtputzstärke gemessen (Deck- und Grundputz) = 6.9 mm (Fläche) bis d = 6.8 mm (Kante).
Dämmstoff: EPS-F 031 Lambda White Mono, 120 mm, Dämmplatte geklebt, ohne mechanische Befestigung.
Der Probekörper wurde mit einem Panzerprofilwinkel geprüft.

Unterlagen Institut für Solartechnik SPF: Prüfbericht 'H325' (30. November 2020); : Bestätigung Hersteller '09022021' (09. Februar 2021); Institut für Solartechnik SPF: Bestätigung Prüfstelle '17022021' (17. Februar 2021)

VKF Prüfbestimmungen 08 Putz auf Aussendämmung, Version 1.05 vom 01.09.2020

Klassifikation Hagelwiderstand Aussehen HW 3*
Beurteilung Hagelwiderstand Funktionalität HW 3*

Bemerkungen * Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern

Gültigkeitsdauer 31.12.2025
Ausstellungsdatum 19.02.2021
Ersetzt Dokument vom 23.12.2020

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Martin Jordi

Eveline Augsburg

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 3*

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch