



VKF Hagelschutz Nr. 31558

Inhaber /-in
swisspor AG
Industriestrasse
5623 Boswil
Schweiz

Hersteller /-in
Vaparoid AG
3946 Turtmann
Schweiz

Gruppe 108 - Dach - Dichtungsbahnen (Systemprüfung)

Produkt swissporBIKUTOP EP 5 WF S flam HT

Beschreibung Zweilagige Bitumenabdichtung bestehend aus Elastomerbitumenbahn beschiefert, Dicke = 5.0 mm, vollflächig aufgeschweisst auf 1. Lage swissporBIKUPLAN, Dicke = 3.5 mm.
Hagelwiderstand gilt für flexible Unterlage (Unterlage = 2 x 60 mm expandiertes Polystyrol EPS).
Der Hagelwiderstand wurde auf der beschieferten Oberseite nachgewiesen. Es wurde die Dichtungsbahn inkl. Überlappung für die Schweissnaht und die Aufbordnung geprüft (Systemprüfung).
Keine mechanische Befestigung.

Unterlagen p+f Sursee: Prüfbericht 'H 108-2' (20. Dezember 2020)

VKF Prüfbestimmungen 09 Dichtungsbahnen, Version 1.04 vom 01.04.2020

Klassifikation Hagelwiderstand Funktionalität HW 5
Beurteilung

Bemerkungen

Gültigkeitsdauer 31.12.2026
Ausstellungsdatum 18.03.2021
Ersetzt Dokument vom 17.02.2021

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Martin Jordi

Eveline Augsburg

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit HW --

Mechanik HW --

Wasserdichtheit auf starrer Unterlage HW --

Lichtabschirmung HW --

Wasserdichtheit HW 5

Wasserdichtheit auf flexibler Unterlage HW 5*

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch