



VKF Hagelschutz Nr. 31560

Inhaber /-in

Capatect/Synthesa Chemie GmbH
Dirnbergstrasse 29-31
4320 Perg
Austria

Hersteller /-in

Synthesa Chemie GmbH
4320 Perg
Austria

Gruppe 134 - Fassade - Putz auf Aussenwärmedämmung

Produkt Minera Carbon Premium Staubarm auf Mineralwolle

Beschreibung

Deckputz (Oberputz): Capatect Strukturputz pastöse 20, d = 2.0 mm.
Grundierung/Voranstrich: Capatect Putzgrund.
Armierung: Capatect Glasgewebe, Maschenweite 4 x 4 mm, einfach.
Grundputz (Unterputz): Capatect - Minera Carbon Remium staubarm, d = 5.4 mm (Fläche) bis d = 6.3 mm (Kante).
Gesamtputzstärke gemessen (Deck- und Grundputz) = 7.4 mm (Fläche) bis d = 8.3 mm (Kante).
Dämmstoff: Mineralwolle Fassadendämmplatte, d=100 mm, mechanisch befestigt mit CT-Schraubdübel flächenbündig versenkt.
Der Probekörper wurde mit einem Gewebeeckwinkel (Capatect Kantenschutz mit Gewebe Carbon) geprüft.

Unterlagen

IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.:
Prüfbericht '319073005-2' (25. November 2020)

VKF Prüfbestimmungen 08 Putz auf Aussendämmung, Version 1.05 vom 01.09.2020

Klassifikation

Hagelwiderstand Aussehen HW 4*

Beurteilung

Hagelwiderstand Funktionalität HW 4*

Bemerkungen

* Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern

Gültigkeitsdauer

31.12.2026

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Ausstellungsdatum

17.02.2021

Ersetzt Dokument vom

-

Martin Jordi

Eveline Augsburg

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 4*

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch