



## VKF Hagelschutz Nr. 31561

### Inhaber /-in

Capatect/Synthesa Chemie GmbH  
Dirnbergstrasse 29-31  
4320 Perg  
Austria

### Hersteller /-in

Synthesa Chemie GmbH  
4320 Perg  
Austria

**Gruppe** 134 - Fassade - Putz auf Aussenwärmedämmung

**Produkt** Minera ECO leicht auf expandiertem Polystyrol EPS

### Beschreibung

Deckputz (Oberputz): Capatect Strukturputz pastöse 20, d = 2.0 mm.  
Grundierung/Voranstrich: Capatect Putzgrund.  
Armierung: Capatect Glasgewebe, Maschenweite 4 x 4 mm, einfach.  
Grundputz (Unterputz): Capatect - Minera ECO leicht, d = 5.0 mm (Fläche) bis d = 5.5 mm (Kante).  
Gesamtputzstärke gemessen (Deck- und Grundputz) = 7.0 mm (Fläche) bis d = 7.5 mm (Kante).  
Dämmstoff: EPS-F Dalmatiner Fassadendämmplatte, d=100mm, mechanisch befestigt mit CT-Schraubdübel flächenbündig versenkt.  
Der Probekörper wurde mit einem Gewebeeckwinkel (Capatect Kantenschutz mit Gewebe Carbon) geprüft.

### Unterlagen

IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.:  
Prüfbericht '319073005-3' (25. November 2020)

**VKF Prüfbestimmungen** 08 Putz auf Aussendämmung, Version 1.05 vom 01.09.2020

### Klassifikation

Hagelwiderstand Aussehen HW 3\*  
Hagelwiderstand Funktionalität HW 3\*

### Bemerkungen

\* Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern

### Gültigkeitsdauer

31.12.2026

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

### Ausstellungsdatum

17.02.2021

### Ersetzt Dokument vom

-

Martin Jordi

Eveline Augsburg

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 3*

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch