



VKF Hagelschutz Nr. 31571

Inhaber /-in

Paul Bauder AG
Alte Zugerstrasse 16
6403 Küsnacht am Rigi
Schweiz

Hersteller /-in

Paul Bauder AG
6403 Küsnacht am Rigi
Schweiz

Gruppe 108 - Dach - Dichtungsbahnen (Systemprüfung)

Produkt BauderTOP Alpindach

Beschreibung

Bauder-Systeme mit kaltselfstklebenden Polymerbitumenbahnen, 2-lagig.
Mechanisch auf alpine Dächer befestigt, harten Untergrund.
Untere Lage: BauderTOP UDC 3 NK (3mm) oder Bauder E-KV 4 (4mm).
Obere Lage: BauderTEC KSO SN (4mm) oder Bauder Baukubit K5K (5,2mm) oder
BauderKARAT (5,2mm).
Gilt für alle Schieferfarben in der oberen Lage.

Unterlagen

IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.:
Prüfbericht '111_1037_003_Rev1' (30.07.2015), Gutachterliche Stellungnahme
'111_1037_007_Stellungnahme_IBS' (22.09.2015), Gutachterliche Stellungnahme
'111_1037_001' (23. September 2015), Gutachterliche Stellungnahme '320033109-1'
(17. November 2020)

VKF Prüfbestimmungen 12 Bitumenplatte, Version 1.04 vom 01.07.2015

Klassifikation Hagelwiderstand Funktionalität HW 5
Beurteilung Hagelwiderstand Aussehen HW 5

Bemerkungen

Gültigkeitsdauer 31.12.2025
Ausstellungsdatum 01.01.2021
Ersetzt Dokument vom -

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Martin Jordi

Eveline Augsburg

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 5

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch