



## VKF Hagelschutz Nr. 31576

**Inhaber /-in**

Paul Bauder GmbH & Co. KG  
Korntaler Landstr.63  
70499 Stuttgart  
Germany

**Hersteller /-in**

Paul Bauder GmbH & Co. KG  
70499 Stuttgart  
Germany

**Gruppe** 108 - Dach - Dichtungsbahnen (Systemprüfung)

**Produkt** BauderKARAT Warmdach

**Beschreibung**

Bauder-Warmdach-Systeme mit Bitumenbahnen, 2-lagig.  
Geklebt oder mechanisch befestigt auf Unterkonstruktion, weichen Untergrund.  
Untere Lage: BauderTEC KSA (3mm) oder BauderTEC KSA DUO (3mm) oder  
BauderTEC ELWS DUO (3mm) oder BauderTEC KSA (4mm).  
Obere Lage: BauderKARAT (5,2mm).  
Gilt für alle Schieferfarben in der oberen Lage.

**Unterlagen**

IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.:  
Prüfbericht '111\_1037\_004' (10.04.2015), Gutachterliche Stellungnahme  
'111\_1037\_007\_Stellungnahme\_IBS' (22.09.2015), Gutachterliche Stellungnahme  
'111\_1037\_001' (23. September 2015), Gutachterliche Stellungnahme '320033109-1'  
(17. November 2020)

**VKF Prüfbestimmungen** 12 Bitumenplatte, Version 1.04 vom 01.07.2015

**Klassifikation** Hagelwiderstand Funktionalität HW 5  
**Beurteilung** Hagelwiderstand Aussehen HW 5

**Bemerkungen**

**Gültigkeitsdauer** 31.12.2025  
**Ausstellungsdatum** 01.01.2021  
**Ersetzt Dokument vom** -

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Martin Jordi

Eveline Augsburg

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 5

**Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen VKF**

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T+41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch