



VKF Hagelschutz Nr. 31608

Inhaber /-in
DAW Schweiz AG
Gewerbstrasse 6
8606 Nänikon
Schweiz

Hersteller /-in
Synthesa Chemie GmbH
4320 Perg
Austria

Gruppe 134 - Fassade - Putz auf Aussenwärmedämmung

Produkt Wärmedämmverbundsystem Capatect CarbonSpachtel

Beschreibung
Deckputz: Capatect Strukturputz (CP) pastös 20, d = 2mm.
Grundputz: Capatect CarbonSpachtel, d = 5mm.
Gesamtputzstärke (Deck- und Grundputz) > 6.5 mm.
Bewehrung: Capatect Glasgewebe, Maschenweite 4 x 4 mm.
Dämmstoff: Dalmatiner Fassadendämmplatte, d = 100 mm.
Dämmplatte mechanisch mit flächenbündigen Dübeln befestigt.
Der Probekörper wurde mit Kantenschutz geprüft.

Unterlagen IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.:
Prüfbericht 'IBS_315021703-1 Capatect CarbonSpachtel' (26. Mai 2015),
Gutachterliche Stellungnahme '320022604-3' (23. November 2020)

VKF Prüfbestimmungen 08 Putz auf Aussendämmung, Version 1.05 vom 01.09.2020

Klassifikation Hagelwiderstand Funktionalität HW 4*
Beurteilung Hagelwiderstand Aussehen HW 4*

Bemerkungen * Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern

Gültigkeitsdauer 31.12.2026
Ausstellungsdatum 26.02.2021
Ersetzt Dokument vom -

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Martin Jordi

Eveline Augsburg

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 4*