



VKF Hagelschutz Nr. 31610

Inhaber /-in
DAW Schweiz AG
Gewerbstrasse 6
8606 Nänikon
Schweiz

Hersteller /-in
Capatect Baustoffindustrie GmbH
4320 Perg
Austria

Gruppe 134 - Fassade - Putz auf Aussenwärmedämmung

Produkt Wärmedämmverbundsystem Capatect Sockelflex Carbon

Beschreibung
Deckputz: Capatect Strukturputz pastös (SH) 20, d = 2 mm.
Grundputz: Capatect Sockelflex Carbon, d = 5 mm.
Gesamtputzstärke (Deck- und Grundputz) > 7 mm.
Bewehrung: Capatect Glasgewebe, Maschenweite 4 x 4, einfach.
Dämmstoff: Dalmatiner Fassadendämmplatte, d = 100 mm.
Dämmplatte mechanisch mit flächenbündigen Dübeln befestigt.
Der Probekörper wurde mit Kantenschutz geprüft.

Unterlagen IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.:
Prüfbericht 'IBS_315021703-4 CapatectSockelflex' (26. Mai 2015), Gutachterliche
Stellungnahme '320022604-2' (23. November 2020)

VKF Prüfbestimmungen 08 Putz auf Aussendämmung, Version 1.05 vom 01.09.2020

Klassifikation Hagelwiderstand Aussehen HW 5*
Beurteilung Hagelwiderstand Funktionalität HW 5*

Bemerkungen * Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich
innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern

Gültigkeitsdauer 31.12.2026
Ausstellungsdatum 26.02.2021
Ersetzt Dokument vom -

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Martin Jordi

Eveline Augsburg

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 5*

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch