



VKF Hagelschutz Nr. 31612

Inhaber /-in
DAW Schweiz AG
Gewerbstrasse 6
8606 Nänikon
Schweiz

Hersteller /-in
Synthesa Chemie GmbH
4320 Perg
Austria

Gruppe 134 - Fassade - Putz auf Aussenwärmedämmung

Produkt Minera ECO leicht auf expandiertem Polystyrol EPS

Beschreibung
Deckputz (Oberputz): Capatect Strukturputz pastöse 20, d = 2.0 mm.
Grundierung/Voranstrich: Capatect Putzgrund.
Armierung: Capatect Glasgewebe, Maschenweite 4 x 4 mm, einfach.
Grundputz (Unterputz): Capatect - Minera ECO leicht, d = 5.0 mm (Fläche) bis d = 5.5 mm (Kante).
Gesamtputzstärke gemessen (Deck- und Grundputz) = 7.0 mm (Fläche) bis d = 7.5 mm (Kante).
Dämmstoff: EPS-F Dalmatiner Fassadendämmplatte, d=100mm, mechanisch befestigt mit CT-Schraubdübel flächenbündig versenkt.
Der Probekörper wurde mit einem Gewebeeckwinkel (Capatect Kantenschutz mit Gewebe Carbon) geprüft.

Unterlagen IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.:
Prüfbericht '319073005-3' (25. November 2020)

VKF Prüfbestimmungen 08 Putz auf Aussendämmung, Version 1.05 vom 01.09.2020

Klassifikation Hagelwiderstand Aussehen HW 3*
Beurteilung Hagelwiderstand Funktionalität HW 3*

Bemerkungen * Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern

Gültigkeitsdauer 31.12.2026
Ausstellungsdatum 26.02.2021
Ersetzt Dokument vom -

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Martin Jordi

Eveline Augsburg

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 3*

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch