



## VKF Hagelschutz Nr. 31719

**Inhaber /-in**

Kingspan GmbH  
Office Park 1, Top B02  
1300 Wien  
Austria

**Hersteller /-in**

-

**Gruppe** 123 - Dach - Sandwichpaneele

**Produkt** KS1000 RW

**Beschreibung**

Sandwichpaneel für Dachanwendung mit sichtbarer Befestigung, trapezförmig.  
Deckblechplatte aussen aus oberflächenbehandeltem Stahlblech, Stärke mind. 0.5 mm.  
Dämmkern aus PIR/IPN, 100/25 mm.  
Deckblechplatte innen aus oberflächenbehandeltem Stahlblech, Stärke = 0.4 mm.  
Befestigung: mechanisch mittels Schraube und Kalotte.  
Die Anerkennung gilt für alle erhältlichen Farben glänzend und matter Ausführung sowie für alle erhältlichen Dicken des Produktes.  
Ränder nicht geprüft, da in der Praxis mittels spenglermässiger Verblechung abgedeckt. Verblechung nicht Bestandteil dieser Anerkennung.  
T-Stoss nicht geprüft, da in der Praxisanwendung nicht vorkommend.

**Unterlagen**

IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.:  
Prüfbericht '320120703-1' (15. März 2021)

**VKF Prüfbestimmungen** 20 Sandwichelement, Version 1.02 vom 01.06.2014

**Klassifikation** Hagelwiderstand Aussehen HW 1  
**Beurteilung** Hagelwiderstand Funktionalität HW 5

**Bemerkungen**

**Gültigkeitsdauer** 31.12.2026  
**Ausstellungsdatum** 25.06.2021  
**Ersetzt Dokument vom** -

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Martin Jordi

Eveline Augsburg

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 5

**Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen VKF**

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch