



VKF Hagelschutz Nr. 31719

Inhaber /-in
Kingspan GmbH
Office Park 1, Top B02
1300 Wien
Austria

Hersteller /-in
Kingspan GmbH
1300 Wien
Austria

Gruppe 123 - Dach - Sandwichpaneele

Produkt KS1000 RW

Beschreibung Sandwichpaneel für Dachanwendung mit sichtbarer Befestigung, trapezförmig. Deckblechplatte aussen aus oberflächenbehandeltem Stahlblech, Stärke mind. 0.5 mm. Dämmkern aus PIR/IPN, 100/25 mm. Deckblechplatte innen aus oberflächenbehandeltem Stahlblech, Stärke = 0.4 mm. Befestigung: mechanisch mittels Schraube und Kalotte. Die Anerkennung gilt für alle erhältlichen Farben glänzend und matter Ausführung sowie für alle erhältlichen Dicken des Produktes. Ränder nicht geprüft, da in der Praxis mittels spenglermässiger Verblechung abgedeckt. Verblechung nicht Bestandteil dieser Anerkennung. T-Stoss nicht geprüft, da in der Praxisanwendung nicht vorkommend.

Unterlagen IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.: Prüfbericht '320120703-1' (15. März 2021)

VKF Prüfbestimmungen 20 Sandwichelement, Version 1.02 vom 01.06.2014

Klassifikation Hagelwiderstand Aussehen HW 1
Beurteilung Hagelwiderstand Funktionalität HW 5

Bemerkungen

Gültigkeitsdauer 31.12.2026
Ausstellungsdatum 25.06.2021
Ersetzt Dokument vom -

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Martin Jordi

Eveline Augsburg

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 5

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch