



Protection contre la grêle AEAI n° 31721

Demandeur
Zürcher Ziegeleien AG
Eichwatt 1
8105 Regensdorf
Schweiz

Fabricant
Zürcher Ziegeleien AG
8105 Regensdorf
Schweiz

Groupe 118 - Toiture - Tuiles

Produit Tuile plate coulissante Jura 13

Description Tuile en terre cuite pour pose par chevauchement.
Dimensions : 440 mm x 260 mm, longueur de couverture : 320 - 378 mm, largeur de couverture : 213 mm.
L'essai a été pratiqué sans crochets tempête.
Couleur et surface : tuile rouge naturel et toutes les couleurs disponibles appliquées sur la tuile rouge naturel par engobage.
Fabrique : Laufen / BL.

Documentation p+f Sursee: Rapport d'essais 'H 109-2' (19. Mai 2021), Rapport d'essais 'H 109-1_H 109-5' (28. Juni 2021)

Conditions d'essais AEAI 01 Tuiles et tuiles en béton, version 1.05 du 01.02.2021

Classification Résistance à la grêle aspect RG 4
Evaluation Résistance à la grêle fonctionnalité RG 4

Remarques

Durée de validité 31.12.2026
Date d'édition 25.06.2021
Remplace l'attestation du -

Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie

Martin Jordi

Eveline Augsburg

Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	RG --	Mécanique	RG --
Protection de lumière	RG --	Étanchéité	RG 4