



## VKF Hagelschutz Nr. 31761

**Inhaber /-in**  
E. Pfister & Cie AG  
Brüelstrasse 4  
8157 Dielsdorf  
Schweiz

**Hersteller /-in**  
E. Pfister & Cie AG  
8157 Dielsdorf  
Schweiz

**Gruppe** 128 - Fassade - Blechprofile

**Produkt** wellTEC W-15/40

**Beschreibung** Selbstragendes Wellprofil aus Aluminium für vertikale Verlegung.  
Breite des Wellprofils = 800 mm, Dicke des Wellprofils = 1.5 mm.  
Verlegung auf Unterkonstruktion aus Holz 40 mm \* 60 mm, Abstand der  
Unterkonstruktion max. 400 mm.  
Farbe und Oberfläche: Aluminium Natur, glänzend.  
Befestigung auf Lattung mit Fassadenbau-Dichtschrauben geschraubt. Die  
Befestigungsmittel sind nicht Bestandteil dieser Anerkennung.  
Die Anerkennung bezieht sich nicht auf eine allfällige Randabdeckung, Profil-  
Überlappungen und dergleichen.

**Unterlagen** p+f Sursee: Prüfbericht 'H 106-2' (29. April 2021); p+f expert ag: Prüfbericht 'H 106-2  
rev.1' (23. Oktober 2024)

**VKF Prüfbestimmungen** 06 Blech, Version 1.02 vom 01.06.2014

**Klassifikation** Hagelwiderstand Aussehen HW 3  
**Beurteilung** Hagelwiderstand Funktionalität HW 5

### Bemerkungen

**Gültigkeitsdauer** 31.12.2026  
**Ausstellungsdatum** 30.10.2024  
**Ersetzt Dokument vom** 20.08.2021

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Martin Jordi

Cornelia Humm

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 5

**Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen VKF**

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch