



VKF Hagelschutz Nr. 31762

Inhaber /-in
E. Pfister & Cie AG
Brüelstrasse 4
8157 Dielsdorf
Schweiz

Hersteller /-in
E. Pfister & Cie AG
8157 Dielsdorf
Schweiz

Gruppe 128 - Fassade - Blechprofile

Produkt wellTEC W-20/50

Beschreibung Selbstragendes Wellprofil aus Aluminium für vertikale Verlegung.
Breite des Wellprofils = 800 mm, Dicke des Wellprofils = 1.5 mm.
Verlegung auf Unterkonstruktion aus Holz 40 mm * 60 mm, Abstand der
Unterkonstruktion max. 400 mm.
Farbe und Oberfläche: Aluminium Natur, glänzend.
Befestigung auf Lattung mit Fassadenbau-Dichtschrauben geschraubt. Die
Befestigungsmittel sind nicht Bestandteil dieser Anerkennung.
Die Anerkennung bezieht sich nicht auf eine allfällige Randabdeckung, Profil-
Überlappungen und dergleichen.

Unterlagen p+f Sursee: Prüfbericht 'H 106-3' (29. April 2021)

VKF Prüfbestimmungen 06 Blech, Version 1.02 vom 01.06.2014

Klassifikation Hagelwiderstand Aussehen HW 3
Beurteilung Hagelwiderstand Funktionalität HW 5

Bemerkungen

Gültigkeitsdauer 31.12.2026
Ausstellungsdatum 20.08.2021
Ersetzt Dokument vom -

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Martin Jordi

Eveline Augsburg

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 5