



Protection contre la grêle AEAI n° 31815

Demandeur
Panotron AG
Ziegelei 8
3255 Rapperswil
Schweiz

Fabricant
Panotron AG
3255 Rapperswil
Schweiz

Groupe 121 - Toiture - modules photovoltaïques

Produit FIT 54

Description Verre encadré - module photovoltaïque en verre
Épaisseur du verre 2 x 3,2 mm.
Cadre en aluminium, couleur noir anodisé
Le module photovoltaïque a été testé avec le cadre.

Documentation p+f Sursee: Rapport d'essais 'H 110 rev. 1' (17. August 2021); SUPSI-DACD:
Rapport d'essais '21-090/A-REP1-rev1.1' (5. August 2021), Rapport d'essais '21-
090/A-REP3' (5. August 2021); -: Confirmation du fabricant 'Side View' (30. August
2021)

Conditions d'essais AEAI 25 Modules Photovoltaïques, version 1.03 du 01.11.2016

Classification Résistance à la grêle aspect RG 4
Evaluation Résistance à la grêle fonctionnalité RG 4

Remarques

Durée de validité 31.12.2026
Date d'édition 22.09.2021
Remplace l'attestation du -

Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie

Martin Jordi

Eveline Augsburger

Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	RG --	Mécanique	RG 4
Protection de lumière	RG --	Étanchéité	RG --