



Protection contre la grêle AEAI n° 31895

Demandeur

Solarday
Via privata Antonio Meucci, 67
20128 Mailand
Italy

Fabricant

Solarday
20128 Mailand
Italy

Groupe 121 - Toiture - modules photovoltaïques

Produit Modules photovoltaïques

Description

Modules photovoltaïques pour l'intégration au bâti.
Couverture Verre solaire, épaisseur = 3.2 mm.
L'homologation de la résistance à la grêle concerne uniquement la partie solaire,
mais pas l'éventuelle garniture des bords ni le support.

Documentation -: Confirmation du fabricant '20211026' (26. Oktober 2021)

Conditions d'essais AEAI Décision B Décision concernant l'attribution des éléments solaires examinés selon les normes EN à une classe de résistance à la grêle, version 1.04 du 01.11.2016

Classification Evaluation Résistance à la grêle fonctionnalité RG 3

Remarques

Durée de validité 31.12.2026
Date d'édition 12.11.2021
Remplace l'attestation du -

Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie

Martin Jordi

Eveline Augsburgger

Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	RG --	Mécanique	RG --
Protection de lumière	RG --	Étanchéité	RG --