



VKF Hagelschutz Nr. 31938

Inhaber /-in

3S Solar Plus AG
Schorenstrasse 39
3645 Gwatt (Thun)
Schweiz

Hersteller /-in

3S Solar Plus AG
3645 Gwatt (Thun)
Schweiz

Gruppe 121 - Dach - Photovoltaik Module

Produkt THERMIEPANEL MSII

Beschreibung

Thermiemodul ohne Rahmen zur Dachintegration.
Gehärtetes Solarglas, Stärke = 5,0 mm.
Befestigung der Module mit beschichteten Metallhaken.
Die Hagelprüfung wurde mit dem MegaSlate Montagesystem durchgeführt.
Solar Keymark Nummern: 011-7S1710 F

Unterlagen

Institut für Solartechnik SPF: Prüfbericht 'C1877H' (28. Oktober 2021), Prüfbericht 'C1877ISO' (26. Oktober 2021)

VKF Prüfbestimmungen 19 Thermische Sonnenkollektoren, Version 1.03 vom 01.11.2016

Klassifikation Hagelwiderstand Aussehen HW 5
Beurteilung Hagelwiderstand Funktionalität HW 5

Bemerkungen

Gültigkeitsdauer 31.12.2027
Ausstellungsdatum 01.01.2022
Ersetzt Dokument vom -

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Martin Jordi

Eveline Augsburg

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW 5
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW --

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch