



VKF Hagelschutz Nr. 31943

Inhaber /-in
SealEco AB
Rönnowsgatan 10 D
25225 Helsingborg
Denmark

Hersteller /-in
-

Gruppe 107 - Dach - Dichtungsbahnen (Materialprüfung)

Produkt PRELASTI S/ST

Beschreibung Abdichtung aus Kautschukpolymer EPDM.
Dicke von 1,2 - 1,5 - 2,0 mm.
Einlagige Verlegung.
Es wurde nur die Dichtungsbahn ohne Naht und Befestigungen geprüft (keine Systemprüfung).

Unterlagen SGS Intron Certificate B.V.: Zertifikat 'CTG-540-12' (16. September 2019)

VKF Prüfbestimmungen Beschluss A Beschluss für die Zuordnung von nach EN-Normen geprüften Dichtungsbahnen zu einer Hagelwiderstandsklasse, Version 1.03 vom 01.01.2020

**Klassifikation
Beurteilung** Hagelwiderstand Funktionalität HW 3*

Bemerkungen * Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern

Gültigkeitsdauer 31.12.2027
Ausstellungsdatum 01.01.2022
Ersetzt Dokument vom -

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Martin Jordi

Eveline Augsburg

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --	Wasserdichtheit auf starrer Unterlage	HW 3*
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW --	Wasserdichtheit auf flexibler Unterlage	HW 3*

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch