



VKF Hagelschutz Nr. 31945

Inhaber /-in
SealEco AB
Rönnowsgatan 10 D
25225 Helsingborg
Denmark

Hersteller /-in
-

Gruppe 107 - Dach - Dichtungsbahnen (Materialprüfung)

Produkt PRELASTI FLEECE S/ST/STT

Beschreibung Vliesverstärkte Elastomer-Dachbahn aus EPDM, zur mechanischen Befestigung oder Verklebung.
Dicke von 1,3 mm.
Einlagige Verlegung.
Es wurde nur die Dichtungsbahn ohne Naht und Befestigungen geprüft (keine Systemprüfung).

Unterlagen SGS Intron Certificate B.V.: Zertifikat 'CTG-540-12 ' (16. September 2019)

VKF Prüfbestimmungen A VKF-Beschluss Dichtungsbahnen vom 1.7.2015 (EN 13583)

**Klassifikation
Beurteilung** Hagelwiderstand Funktionalität HW 3*

Bemerkungen * Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern

Gültigkeitsdauer 31.12.2027
Ausstellungsdatum 01.01.2022
Ersetzt Dokument vom -

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Martin Jordi

Eveline Augsburg

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --	Wasserdichtheit auf starrer Unterlage	HW 3*
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW --	Wasserdichtheit auf flexibler Unterlage	HW 3*

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch