



## VKF Hagelschutz Nr. 32022

**Inhaber /-in**  
Ernst Schweizer AG  
Bahnhofplatz 11  
8908 Hedingen  
Schweiz

**Hersteller /-in**  
-

**Gruppe** 122 - Dach - Thermische Sonnenkollektoren

**Produkt** FK1-H2, FK1-V2

**Beschreibung** Abdeckung aus Solarglas matt/matt, Stärke = 3.2 mm.  
Rahmen aus Aluminiumprofil mit Glashalteprofil.  
Solar Keymark-Nummer: 011-7S085 F.

**Unterlagen** Institut für Solartechnik SPF: Prüfbericht 'H532' (20. Dezember 2021)

**VKF Prüfbestimmungen** 19 Thermische Sonnenkollektoren, Version 1.03 vom 01.11.2016

**Klassifikation** Hagelwiderstand Funktionalität HW 4  
**Beurteilung** Hagelwiderstand Aussehen HW 4

### Bemerkungen

**Gültigkeitsdauer** 31.12.2027  
**Ausstellungsdatum** 02.02.2022  
**Ersetzt Dokument vom** -

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Martin Jordi

Eveline Augsburg

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW 4
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW --

**Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen VKF**

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch