



VKF Hagelschutz Nr. 32024

Inhaber /-in

James Hardie Europe GmbH Schweiz
Südstrasse 4
3110 Münsingen
Schweiz

Hersteller /-in

James Hardie Europe GmbH
40474 Düsseldorf
Germany

Gruppe 131 - Fassade - Faserzementplatten

Produkt HARDIE PLANK

Beschreibung

Faserzementplatte als Stülp Schalung als System geprüft.
Verlegeart horizontal oder vertikal.
Plattenformat 8 mm * 3'600 mm * 180 mm, Fugen satt gestossen.
Befestigung mit A2 Schraube 4.0 * 45 mm oder Rillennägel 2.5 mm * 35 mm,
Kopfdurchmesser 7 mm.
Holzlattung 30 mm * 60 mm mit EPDM Fugenband, Achsabstand max. 625 mm.
Die Anerkennung gilt für alle erhältlichen Farben mit matter Oberfläche.
Das geprüfte System umfasst einen maximalen Kragarm von 10 mm.
Glaromat Abschlussprofile (Kreuzeckprofil und Leibungsprofil).

Unterlagen

Egli Engineering AG: Prüfbericht '1029_Plank' (10. Dezember 2021)

VKF Prüfbestimmungen 07 Faserzement, Version 1.04 vom 01.06.2021

Klassifikation

Hagelwiderstand Funktionalität HW 3*

Beurteilung

Hagelwiderstand Aussehen HW 3*

Bemerkungen

* Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern

Gültigkeitsdauer

31.12.2027

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Ausstellungsdatum

16.02.2022

Ersetzt Dokument vom

-

Martin Jordi

Eveline Augsburg

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 3*

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch