



## VKF Hagelschutz Nr. 32105

**Inhaber /-in**

Lamilux Heinrich Strunz GmbH  
Zehstrasse 2  
95111 Rehau  
Germany

**Hersteller /-in**

-

**Gruppe** 114 - Dach - Lichtkuppeln

**Produkt** F100W eckig in TIP Technologie PC

**Beschreibung** Zweischalige, quadratische Lichtkuppel fest verschraubt oder öffenbar.  
Aussenschale Polycarbonat (PC), klar oder opak = 3 mm.  
Innenschalen Polycarbonat (PC), klar oder opak = 3 mm.  
Rand mit PVC-Profil abgedeckt.  
Geprüft auf originale Aufsatzkranz.

**Unterlagen** IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.:  
Prüfbericht '322011102-1' (22. Februar 2022)

**VKF Prüfbestimmungen** 10 Lichtkuppeln, Version 1.05 vom 01.06.2021

**Klassifikation** Hagelwiderstand Funktionalität HW 3\*  
**Beurteilung** Hagelwiderstand Aussehen HW 3\*

**Bemerkungen** \* Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern

**Gültigkeitsdauer** 31.12.2027  
**Ausstellungsdatum** 14.04.2022  
**Ersetzt Dokument vom** -

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Martin Jordi

Eveline Augsburg

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW 3*	Mechanik	HW 5*
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 3*

**Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen VKF**

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch