



VKF Hagelschutz Nr. 32106

Inhaber /-in

Lamilux Heinrich Strunz GmbH
Zehstrasse 2
95111 Rehau
Germany

Hersteller /-in

-

Gruppe

114 - Dach - Lichtkuppeln

Produkt

F100W eckig in TIP Technologie PET-G

Beschreibung

Zweischalige, quadratische Lichtkuppel fest verschraubt oder öffnenbar.
Aussenschale Polyethylen-Teraphtalat Glykol mod. PET-G, klar oder opak = 3 mm.
Innenschalen Polyethylen-Teraphtalat Glykol mod. PET-G, klar oder opak = 3 mm.
Rand mit PVC-Profil abgedeckt.
Geprüft auf originale Aufsatzkranz.

Unterlagen

IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.:
Prüfbericht '322011102-2' (22. Februar 2022)

VKF Prüfbestimmungen

10 Lichtkuppeln, Version 1.05 vom 01.06.2021

Klassifikation

Hagelwiderstand Funktionalität HW 3*

Beurteilung

Hagelwiderstand Aussehen HW 3*

Bemerkungen

* Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern

Gültigkeitsdauer

31.12.2027

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Ausstellungsdatum

14.04.2022

Ersetzt Dokument vom

-

Martin Jordi

Eveline Augsburg

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW 3*	Mechanik	HW 5*
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 3*

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch