



VKF Hagelschutz Nr. 32199

Inhaber /-in
ISBA AG
Industriestrasse 15
4222 Zwingen
Schweiz

Hersteller /-in
ISBA AG
4222 Zwingen
Schweiz

Gruppe 114 - Dach - Lichtkuppeln
Produkt Lichtkuppel Typ Acryl, Gruppe II (A > 1.5 m²)

Beschreibung Zwei- oder mehrschalige Lichtkuppel Typ Acryl.
Aussenschale aus Acryl, klar oder opak, Stärke = 4,0 mm, Rand nicht überdeckt.
Innenschalen aus Acryl, klar oder opak, Stärke = 4,0 mm.
Kuppel mittels Click-Bügel befestigt (Click-Bügel geprüft).
Geprüft auf Aufsatzkranz (Aufsatzkranz nicht geprüft).
Die Anerkennung gilt für quadratische, rechteckige und rund Formen in allen erhältlichen Grössen > 1.5 m².
Die Anerkennung gilt für öffnenbare und fest verschraubte Lichtkuppeln.
Eingeschlossen sind die Versionen mit innenliegender Glasscheibe oder Polycarbonat-Stegplatte.

Unterlagen p+f expert ag: Prüfbericht 'H 113-3' (17. Dezember 2021)

VKF Prüfbestimmungen 10 Lichtkuppeln, Version 1.05 vom 01.06.2021

Klassifikation Hagelwiderstand Funktionalität HW 3*
Beurteilung Hagelwiderstand Aussehen HW 3*

Bemerkungen * Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern

Gültigkeitsdauer 31.12.2027
Ausstellungsdatum 16.06.2022
Ersetzt Dokument vom -

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen


Martin Jordi


Eveline Augsburg

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:
Lichtdurchlässigkeit HW 3* Mechanik HW 5*
Lichtabschirmung HW -- Wasserdichtheit HW 3*