



VKF Hagelschutz Nr. 32200

Inhaber /-in
ISBA AG
Industriestrasse 15
4222 Zwingen
Schweiz

Hersteller /-in
ISBA AG
4222 Zwingen
Schweiz

Gruppe 114 - Dach - Lichtkuppeln
Produkt Lichtkuppel Typ Acryl, Gruppe I (A < 1.5 m²)

Beschreibung Zwei- oder mehrschalige Lichtkuppel Typ Acryl.
Aussenschale aus Acryl, klar oder opak, Stärke = 3,0 mm, Rand nicht überdeckt.
Innenschalen aus Acryl, klar oder opak, Stärke = 3,0 mm.
Kuppel mittels Click-Bügel befestigt (Click-Bügel geprüft).
Geprüft auf Aufsatzkranz (Aufsatzkranz nicht geprüft).
Die Anerkennung gilt für quadratische, rechteckige und rund Formen in allen erhältlichen Grössen < 1.5 m².
Die Anerkennung gilt für öffnenbare und fest verschraubte Lichtkuppeln.
Eingeschlossen sind die Versionen mit innenliegender Glasscheibe oder Polycarbonat-Stegplatte.

Unterlagen p+f expert ag: Prüfbericht 'H 113-4' (7. April 2022)

VKF Prüfbestimmungen 10 Lichtkuppeln, Version 1.05 vom 01.06.2021

Klassifikation Hagelwiderstand Funktionalität HW 3*
Beurteilung Hagelwiderstand Aussehen HW 3*

Bemerkungen * Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern

Gültigkeitsdauer 31.12.2027
Ausstellungsdatum 16.06.2022
Ersetzt Dokument vom -

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen


Martin Jordi


Eveline Augsburg

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW 3*	Mechanik	HW 5*
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 3*

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch