



VKF Hagelschutz Nr. 32201

Inhaber /-in
ISBA AG
Industriestrasse 15
4222 Zwingen
Schweiz

Hersteller /-in
ISBA AG
4222 Zwingen
Schweiz

Gruppe 114 - Dach - Lichtkuppeln

Produkt FDFR

Beschreibung Flachdachfenster FDFR klar.
Form rund, Durchmesser = 100 cm.
Dreifache Isolierverglasung (von aussen nach innen: ESG, Float, VSG)
Stärke der Verglasung aussen (ESG) = 6,0 mm.
Verglasung fix auf senkrechter Keilzarge montiert, Glasneigung 3°
Keilzarge nicht geprüft.

Unterlagen p+f expert ag: Prüfbericht 'H 113-5' (7. April 2022)

VKF Prüfbestimmungen 10 Lichtkuppeln, Version 1.05 vom 01.06.2021

Klassifikation Hagelwiderstand Funktionalität HW 5
Beurteilung Hagelwiderstand Aussehen HW 5

Bemerkungen

Gültigkeitsdauer 31.12.2027
Ausstellungsdatum 16.06.2022
Ersetzt Dokument vom -

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Martin Jordi

Eveline Augsburg

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 5

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch