



VKF Hagelschutz Nr. 32306

Inhaber /-in

Wemalux Tageslichttechnik AG
Lagerstrasse 8
8953 Dietikon
Schweiz

Hersteller /-in

Eberspächer Tageslichttechnik GmbH
2451 Au am Leithaberge
Austria

Gruppe 114 - Dach - Lichtkuppeln
Produkt Wemalux M, Stärke 2 mm, Gruppe I (A < 1.5 m²)

Beschreibung Dreischalige Lichtkuppel Typ Wemalux M.
Aussenschale aus Polycarbonat (PC), Aussenschale klar oder opak,
Stärke = 2,0 mm.
Innenschalen aus Acrylglas, klar oder opak, Stärke ≥ 2,0 mm.
Kuppelrand in ALU-Einfassrahmen geklebt und abgedeckt, Stärke 3 mm.
Hagelwiderstand Einfassrahmen Funktionalität HW 5, Aussehen HW 3.
Geprüft auf Aufsatzkranz (Aufsatzkranz nicht geprüft).
Die Anerkennung gilt für quadratische, rechteckige und rund Formen in allen
erhältlichen Grössen < 1.5 m².
Die Anerkennung gilt für offenbare und fest verschraubte Lichtkuppeln.

Unterlagen p+f expert ag: Prüfbericht '126-3.1 rev' (14. September 2022), Prüfbericht 'H 126-5'
(14. September 2022)

VKF Prüfbestimmungen 10 Lichtkuppeln, Version 1.05 vom 01.06.2021

Klassifikation Hagelwiderstand Funktionalität HW 4*
Beurteilung Hagelwiderstand Aussehen HW 4*

Bemerkungen * Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich
innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern

Gültigkeitsdauer 31.12.2027
Ausstellungsdatum 15.09.2022
Ersetzt Dokument vom -

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen


Martin Jordi


Eveline Augsburg

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW 4*	Mechanik	HW 5*
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 4*

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch